

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва»
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 667010, Республика Тыва г. Кызыл ул. Калинина, д. 116 тел.: 8(39422)5-39-66 факс (8(39422)5-63-01
Реквизиты: ОКПО: 01958337 ОГРН: 1051700509228 ИНН/КПП: 1701037811/170101001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 261 от 12 июля 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Водопроводно-канализационные сети».

2. Юридический адрес: Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул. Первомайская д. 13

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети водоснабжения

4. Место отбора: МБОУ СОШ с.Хову-Аксы(столовая), ул.Мира д.1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 05.07.2018 г. с 13:35 .

Ф.И.О., должность: помощник врача по общей гигиене Монгуш А.Д.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2018 г. 18-40 ч.

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб».

6. Дополнительные сведения: Цель исследования, основание: договор № 01 от 11.01.2018 г.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

8. Код образца (пробы): 261

9. Средства измерений:

№	Тип прибора	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости Анион 7000, с.7050	172	№ 3214 от 03.05.2017 г.	до 03.05.2018 г.
2	Фотометр фотоэлектрический	9800617	№ 1179 от 24.05.2017 г.	до 24.05.2018 г.
3	УМФ-2000	996	289833 от 09.04.2017 г.	До 08.04.2018 г.

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня, не более	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.07.2018 г.					
Регистрационный номер пробы в журнале № 261					
дата начала испытаний 05.07.2018 г. дата выдачи результата 12.06.2018 г.					
1	запах	Баллы 20 гр С	0	2,0	ГОСТ 3351-74
2	привкус	Баллы 20 гр С	0	2,0	ГОСТ 3351-74
3	цветность	градусы	0	30,0-35,0	ГОСТ 31868-2012
4	мутность	мг/л (по каолину)	0	1,5-2,0	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кара-Сал Л.К. хим-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 05.07.2018 г.					
Регистрационный номер пробы в журнале № 261					
дата начала испытаний 05.07.2018 г. дата выдачи результата 12.07.2018 г.					
5	рН	ед рН	7,66	6-9	РД 52.24.495-2005
6	аммиак, ионы аммония	мг/л	0,04	2,0	ГОСТ 33045-2014
7	нитриты	мг/л	0,003	3,0	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
8	сульфаты	мг/л	10	500	ГОСТ 31940-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кара-Сал Л.К. хим-лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 05.07.2018 г.					
Регистрационный номер пробы в журнале № 261					
дата начала испытаний 05.07.2018 г. дата выдачи результата 11.07.2018 г.					
№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня, не более	НД на методы исследований
1	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ Р 31955.1- 2014
2	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
3	Общее микробное число централизованного водоснабжения	Число образующих бактерий в 1 мл	0 кое	не более 100	ГОСТ 18963-73
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Межеккей О.А. врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Монгуш А.Д. / Монгуш А.Д. /
пом. врача по общей гигиене

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Тыва в Улуг-
Хемском районе»

Седен-Сот / Седен-Сот С.Б. /
" 12" июля 2018 г.