



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Тыва
(Управление Роспотребнадзора
по Республике Тыва)**

ул. Калинина, д.116, г. Кызыл, Республика Тыва, 667010
Тел. 8(39422) 52604; Факс 8(39422) 56463
E-mail: mail@17.rosпотребнадзор.ru http://17.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 53696964, ОГРН 1051700510586
ИНН/КПП 1701038075/170101001

31 ЯНВ 2023

№ 14-00-02/03-589-2023

На № _____

от _____

И.о. председателя
администрации
Чеди-Хольского кожууна

А.В. Араптан

Уведомление о неудовлетворительном
качестве питьевой воды

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва в соответствии с п. 5. ст. 23. Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» направляет уведомление о неудовлетворительном качестве питьевой воды с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна.

В 2022 году в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля исследовано проб питьевой воды из системы централизованного водоснабжения с. Хову-Аксы – 323, из них не соответствуют гигиеническим нормативам – 62 (19 %).

Из источника централизованного водоснабжения с. Хову-Аксы исследовано проб:

- по санитарно-химическим показателям – 20, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0;
- по микробиологическим показателям – 21, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0;
- по паразитологическим показателям – 9, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0;
- по радиологическим показателям – 17, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0.

Из водопровода централизованного водоснабжения с. Хову-Аксы исследовано проб:

Вх. № 64
01.01.23

- по паразитологическим показателям – 9, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0;

- по радиологическим показателям – 9, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0;

- по санитарно-химическим показателям – 40, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 1 (3 %):

1. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 17.10.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – железо $0,54 \pm 0,11$ мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм³;

- по микробиологическим показателям – 36, из них не соответствуют гигиеническим нормативам – 27 (75 %):

1. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 01.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

2. Головной водозабор (насосная станция II подъема), дата отбора 01.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

3. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 01.02.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

4. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 09.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

5. Головной водозабор (насосная станция II подъема), дата отбора 09.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

6. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 09.02.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

7. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 17.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

8. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 22.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

9. Головной водозабор (насосная станция II подъема), дата отбора 22.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

10. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 03.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

11. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 03.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

12. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 16.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

13. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 16.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

14. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 17.05.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

15. Головной водозабор (насосная станция II подъема), дата отбора 27.06.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

16. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 14.07.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

17. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 14.07.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

18. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 03.08.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

19. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 03.08.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

20. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 09.08.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

21. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 05.09.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

22. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 05.09.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

23. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 31.10.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

24. Головной водозабор (насосная станция II подъема), дата отбора 03.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

25. Головной водозабор (насосная станция II подъема), дата отбора 03.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

26. Головной водозабор (насосная станция I подъема), дата отбора 16.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

27. Головной водозабор (насосная станция II подъема), дата отбора 16.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие.

Из распределительной сети централизованного водоснабжения с. Хову-Аксы исследовано проб:

- по санитарно-химическим показателям – 74, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0;
- по радиологическим показателям – 18, из них не соответствует гигиеническим нормативам – 0;
- по микробиологическим показателям – 70, из них не соответствуют гигиеническим нормативам – 34:

1. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», дата отбора 01.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

2. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района», дата отбора 01.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

3. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», дата отбора 01.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

4. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 01.02.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

5. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района», дата отбора 09.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

6. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», дата отбора 09.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

7. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», дата отбора 09.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

8. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 09.02.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

9. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», дата отбора 17.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

10. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», дата отбора 22.02.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

11. Аптека ИП Азыраа Р.Р., дата отбора 02.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

12. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 02.03.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

13. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 02.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

14. ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ», дата отбора 03.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

15. Аптека ИП Азыраа Р.Р., дата отбора 02.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

16. ГБУ РТ «Хову-Аксынский дом-интернат», дата отбора 25.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие; ОМЧ 192 в КОЕ/см³, при гигиеническом нормативе – не более 50; обнаружена *Escherichia coli* в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

17. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района», дата отбора 25.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие; обнаружена *Escherichia coli* 25,0 в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

18. МБДОУ детский сад «Дюймовочка» с. Хову-Аксы, дата отбора 25.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие; обнаружена *Escherichia coli* 30,6 в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

19. МБДОУ детский сад «Светлячок» с. Хову-Аксы, дата отбора 25.03.2022 в рамках контрольно-надзорного мероприятия – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие; обнаружена *Escherichia coli* 13,0 в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие; ОМЧ 112 в КОЕ/см³, при гигиеническом нормативе – не более 50;

20. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 17.05.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

21. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 27.06.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные и термотолерантные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

22. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 14.07.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

23. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 14.07.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

24. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 03.08.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

25. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 03.08.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

26. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 09.08.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

27. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 05.09.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

28. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 05.09.2022 в рамках производственного контроля – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

29. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 31.10.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

30. МБОУ Хову-Аксынская СОШ, дата отбора 05.12.2022 в рамках социально-гигиенического мониторинга – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

31. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района», дата отбора 14.10.2022 в рамках рассмотрения заявки – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

32. Спортивная школа с. Хову-Аксы, дата отбора 19.10.2022 в рамках лицензирования – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

33. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района», дата отбора 19.10.2022 в рамках повторного исследования – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие;

34. ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского района», дата отбора 09.12.2022 в рамках повторного исследования – обнаружены обобщенные колиформные бактерии в КОЕ/100 см³, при гигиеническом нормативе – отсутствие.

По Республике Тыва за 2022 год удельный вес не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды из системы централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям составил 10,0 %.

В сравнении со среднереспубликанскими данными, удельный вес не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды из системы централизованного водоснабжения с. Хову-Аксы по микробиологическим показателям превышает показатель по Республике Тыва в 4,8 раза.

Неудовлетворительная ситуация с качеством питьевой воды, подаваемой населению из распределительной сети централизованного водоснабжения с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района обусловлена отсутствием должной очистки и обеззараживания воды из поверхностного источника водоснабжения перед поступлением в распределительную сеть.

Употребление населением с. Хову-Аксы питьевой воды, небезопасной в эпидемическом отношении, является риском

возникновения массовых инфекционных заболеваний среди населения, вплоть до летальных исходов.

В соответствии с п. 6 ст. 23. Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае получения указанного в части 5 настоящей статьи уведомления органы местного самоуправления до 1 марта очередного года обязаны внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

Таким образом, Вам необходимо внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в срок до 01.03.2023.

Напоминаем Вам, что за несоблюдение требований к обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя



О.С. Монгуш

